



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MH10.B.00900/22

Серия **RU** № **0283580**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП". Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10MH10 от 24.06.2015. Телефон +7(347)2460717, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Иркутсккабель". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, дом 1. ОГРН: 1023802256015. Номер телефона +7(39550)5-29-05, адрес электронной почты secretary@irkutskkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Иркутсккабель". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Провода самонесущие изолированные, с основными токопроводящими жилами номинальным сечением от 16 до 240 мм² из алюминиевых проволок и несущей жилой номинальным сечением от 25 до 95 мм² из проволок алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц марок СИП-1, СИП-2, СИП-4. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.500-2006 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2245-К, 2246-К от 20.07.2022 Испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации "Сибирский Независимый Испытательный Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21КБ28, акта о результатах анализа состояния производства № 068ТС-22 от 22.06.2022, паспорта на продукцию от 01.03.2022, паспортов качества № 12U04161 от 17.06.2022, № 12U04162 от 17.06.2022. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия". Срок службы 40 лет. Условия хранения 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения 6 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.07.2022 **ПО** 27.07.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Шавалдина Валентина Викторовна
(Ф.И.О.)Винокурова Елена Павловна
(Ф.И.О.)